e-volution

:hager

Ausgewählte Kennzeichnung von Sicherungen

No 2

Übersicht Schraubensicherungen

Typ	Gewinde	Nennströme	Nennspannungen	Schaltvermögen
D 01	E 14	2 A — 16 A	AC 400 V DC 250 V	AC 50 kA DC 8 kA
D 02	E 18	20 A — 63 A		
D 03	M 30 x 2	80 A und 100 A		
D II	E 27	2 A — 25 A	AC 500 V DC 500 V	AC 50 kA DC 8 kA
D III	E 33	35 A — 63 A		
D IV	G 1 ¼	80 A und 100 A		
NDz	E 16	2 A — 25 A	AC 500 V; DC 500 V	AC 4 kA; DC 1,6 kA
DL	E 16	2 A — 20 A	AC 380 V	AC 20 kA

Farbkennzeichnung der D-Sicherungen

I_N / A Farbe	2 rosa	4 braun	6 grün	10 rot	13 schwarz	16 grau	20 blau	25 gelb	35 schwarz	50 weiß	63 kupfer	80 silber	100 rot

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

hager.de/spicker

No 2

Ausgewählte Kennzeichnung von Sicherungen

:hager

e-volution

Elektrowissen gemeinsam schaffen – mit den Allround-Spickern von e-volution für Baustelle und Schule.

Auswahlkriterien für Niederspannungssicherungen

Betriebsklasse	Anwendungsgebiet (Charakteristik)
gG	Ganzbereichssicherung für allgemeine Anwendungen, hauptsächlich Kabel- und Leitungsschutz
aM	Teilbereichssicherung für den Kurzschlussschutz von Motorstromkreisen
gR	Ganzbereichssicherungen für den Schutz von Halbleiterbauelementen (flinker als gS)
gS	Ganzbereichssicherungen für den Schutz von Halbleiterbauelementen, für erhöhte Leitungsauslastung
aR	Teilbereichssicherung für den Kurzschlussschutz von Halbleiterbauelementen
gB	Ganzbereichssicherung für den Bergbauanlagenschutz
gTr	Ganzbereichssicherung für den Transformatorschutz, Bemessung in Transformator-Scheinleistung (kVA) statt Nennstrom (A)
gPV	Ganzbereichssicherung für den Schutz von Photovoltaikmodulen

21DE0250_02