



Certificat

Certificate

Page 1 / 2

Certificat de constance des performances des détecteurs de fumée

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011
(Règlement Produits de Construction ou RPC)

Délivré par :

Organisme de certification : AFNOR Certification
Numéro d'identification : 0333
Adresse : 11, rue Francis de Pressensé
FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Délivré à :

Fabricant : HAGER SAFETY SAS
Adresse : 364 rue Jean Monnet 38920 CROLLES FRANCE

Lieu de production : GLD VILLARD BONNOT France

Description du produit : Voir Annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008 sont appliquées selon le système 1 et que le détecteur de fumée répond aux dispositions de l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008.

Numéro de certificat : 0333-CPR-292074

Conditions et période de validité du certificat : ce certificat a été délivré pour la première fois le 06/03/2014.
Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ne sont pas modifiées de manière significative.

Il annule et remplace tout certificat antérieur

Date d'émission du certificat : 10/05/2023

Date de fin de validité du certificat : 30/01/2025



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification



Annexe

Appendix

Page 2 / 2

Annexe au certificat émis le 10/05/2023: 0333-CPR-292074

Fabricant HAGER SAFETY SAS
Adresse : 364 rue Jean Monnet 38920 CROLLES FRANCE

Lieu de production : GLD VILLARD BONNOT France

Description du produit :

Référence commerciale	TG551A
Marque commerciale	HAGER
Type de montage	mural ou plafonnier
Source d'alimentation principale	interne au dispositif
Référence des piles certifiées	CR17450E-R (FDK)
Autonomie	10 ans
Indicateur d'alarme individuelle	oui
Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	non
Dispositif interconnectable	oui
Prévu pour installation dans un camping-car	oui
Dispositif de neutralisation d'alarme	oui
Numéro de dossier	292.202301

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification